تصویر	نام قطعه / تجهیز	مشخصات فنی (به طور مثال توان (kw)، دبی (m^3/h) ، هد(m)، ابعاد (mm و ...)	نوع نیروگاه	سازنده قطعه / تجهیز(نام ، نشانی پستی ، سایت)	تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در	سال ساخت قطعه / تجهیز	محل نصب در نیروگاه
	ترانسمیتر پوزیشنر (نشاندهنده درصد باز یا بسته بودن رگلاتور ولوها)	ورودی ۴۸DC و خروجی ۰تا ۵ یا ۴تا ۲۰ میل آمپر	بخار	ابزار دقیق نیروگاه رامین	۱۵۰ عدد	۱۳۹۴	رگلاتور ولوها و ولوهای درصدی
	کارت الکترونیکی تابلو نشانگر سیکل نیروگاه	ولتاژ ورودی DC یا AC وخروجی ولتاژ DC	بخار	ابزار دقیق نیروگاه رامین	۸۰۰ عدد از ۴ مدل کارت طراحی شده	۱۳۹۴	اتاق فرمان
	سطح سنج خازنی	اندازه گیری سطح ۱۵۰ تا ۳۰۰ سانتیمتر	بخار	ابزار دقیق نیروگاه رامین	۵ عدد	اولین ورژن سال ۱۳۹۳نصب شد	تانک های مواد شمیایی (سود ،آمونیاک ،اسید،...)
	ایزلاتور و مبدل	ولتاژ تغذیه ۲۴DCوسیگنال ورودی از ۰تا۲۰ میلی آمپر یا ۰ تا ۱ ولت و سیگنال خروجی ایزوله شده ۰ تا ۲۰ ، ۴تا۲۰ ، ۰تا۵ میلی آمپر یا ۰تا ۱ ، ۰تا ۵ ولت	بخار	ابزار دقیق نیروگاه رامین	۱۰عدد	سال ۱۳۹۶	اتاق فرمان
	لول سوییچ	تغذیه ۲۴dc خروجی رله با دوکنتاکت باز و دو کنتاکت بسته	بخار	ابزار دقیق نیروگاه رامین	۱	۱۳۹۷	تانک های روغن

	لول سوییچ آب مقطر	تغذیه dc۲۴ خروجی رله	بخار	ابزار دقیق نیروگاه رامین	۶	۱۳۹۷	تانک های آب مقطر