

قطعات ساخت داخل واحد شیمی شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)

تصویر	نام قطعه / تجهیز	مشخصات فنی (به طور مثال : توان (KW) ، دبی (m^3/h)، هد (m) ، ابعاد (mm) و)	نوع نیروگاه	نوع واحد	تعداد نصب شده قطعه / تجهیز در هر واحد (عدد)	سال ساخت قطعه / تجهیز	محل نصب در نیروگاه
	یونیت تزریق هوا	$Q=300m^3/hr$ $\Delta p=300mbar$ $RPM=3070$ $DN = 80$	بخاری	K300-240	2	93	تصفیه فاضلاب بهداشتی
	تزریق کلر به آب گردشی	جنس پلی اتیلن	بخاری	K300-240	3	94	واحد کلرزنی
	مخزن جمع آوری آب مقطر دورریز	حجم 16 متر مکعب	بخاری	K300-240	1	94	توربین هال
	مخزن ذخیره رزین	حجم 10 تن	بخاری	K300-240	1	95	تصفیه خانه


قطعات ساخت داخل واحد شیمی شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)

تصویر	نام قطعه / تجهیز	مشخصات فنی (به طور مثال : توان (KW) ، دبی (m^3/h)، هد (m) ، ابعاد (mm) و	نوع نیروگاه	نوع واحد	تعداد نصب شده قطعه / تجهیز در هر واحد (عدد)	سال ساخت قطعه / تجهیز	محل نصب در نیروگاه
	رسیورهای ذخیره هیدروژن	حداکثر فشار ذخیره 10atm	بخاری		۴	۹۰	هیدروژن سازی
	روغن کنترل	VISCOSITY= ۴۶ at ۴۰ ° c	بخاری	K۳۰۰-۲۴۰	۸۰۰۰ لیتر	۱۳۹۴-۱۳۹۵	نیروگاه واحد های ۳و۲
	روغن توربین	VISCOSITY= ۳۲ at ۴۰ o c	بخاری	K۳۰۰-۲۴۰	۵۵۰۰۰ لیتر	۱۳۹۷	نیروگاه واحد ۱
	روغن توربین	VISCOSITY= ۳۲ at ۴۰ o c	بخاری	K۳۰۰-۲۴۰	۵۵۰۰۰ لیتر	۱۳۹۴	نیروگاه واحد ۳

قطعات ساخت داخل واحد شیمی شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)

تصویر	نام قطعه / تجهیز	مشخصات فنی (به طور مثال : توان (KW) ، دبی (m^3/h)، هد (m) ، ابعاد (mm) و	نوع نیروگاه	نوع واحد	تعداد نصب شده قطعه / تجهیز در هر واحد (عدد)	سال ساخت قطعه / تجهیز	محل نصب در نیروگاه
	روغن سیستم هیدرولیک پالیشینگ پلنت و تصفیه خانه ها	VISCOSITY= ۴۶ at ۴۰ o c	بخاری	K۳۰۰-۲۴۰	لیتر ۱۵۰۰	۱۳۹۴	نیروگاه واحد های ۱-۴
	دستگاه خنثی ساز گاز کلر	با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم گاز کلر	واحد کلرزی	واحد کلرزی	دستگاه ۱	۱۳۹۰	نیروگاه واحد کلر زنی
 	یک دستگاه شامل دو شات آف والو	P MAX = ۱۵ BAR	واحد کلرزی	واحد کلرزی	دستگاه ۱	۱۳۹۰	نیروگاه واحد کلر زنی

قطعات ساخت داخل واحد شیمی شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)

تصویر	نام قطعه / تجهیز	مشخصات فنی (به طور مثال : توان (KW) ، دبی (m ³ /h)، هد (m) ، ابعاد (mm) و	نوع نیروگاه	نوع واحد	تعداد نصب شده قطعه / تجهیز در هر واحد (عدد)	سال ساخت قطعه / تجهیز	محل نصب در نیروگاه
	اژکتور تفلونی تخلیه چاهک های دریناژ	P = ۲-۵ bar	-	-	۵	۱۳۹۰	نیروگاه سیستم احیا
 	پوسته و کویل کولر های نمونه گیر	P = ۲۷۰ bar استینلس استیل پوسته کربن استیل	بخاری	K۳۰۰-۲۴۰	عدد ۲۵۰	از سال ۱۳۷۰ تاکنون	نیروگاه نمونه گیر های آب مقطر و بخار در واحد ها و استارتینگ بویلر
	سل بای پلار الکترو لایزر تولید هیدروژن (از جنس استینلس استیل)	الکترو لایزر تحت فشار ۳۳۰ آمپر سل ها از جنس SS ۳۱۶	بخاری	واحد هیدروژن سازی فاز ۱	عدد ۳۰	۱۳۹۵	واحد هیدروژن سازی فاز ۱

قطعات ساخت داخل واحد شیمی شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)

تصویر	نام قطعه / تجهیز	مشخصات فنی (به طور مثال : توان (KW) ، دبی (m^3/h)، هد (m) ، ابعاد (mm) و	نوع نیروگاه	نوع واحد	تعداد نصب شده قطعه / تجهیز در هر واحد (عدد)	سال ساخت قطعه / تجهیز	محل نصب در نیروگاه
	دستگاه کلر زن گازی گاما	ظرفیت ۴۰ کیلوگرم بر ساعت	واحد کلرزنی	واحد کلرزنی	۳ دستگاه	۱۳۸۵	واحد کلر زنی
	تانک ذخیره اسید	به حجم ۵۰ متر مکعب	بخاری	تصفیه خانه شیمیائی	۱ مخزن	۱۳۹۸	تصفیه خانه شیمیائی فاز ۱ و ۲
	تانک مصرفی اسید	به حجم ۷ متر مکعب	بخاری	تصفیه خانه شیمیائی	۱ مخزن	۱۳۹۸	اوان کامر فاز ۲